

CERTIFICATO DI QUALITA' PER ACCERTAMENTO DI PRODUZIONE Num. 69952

Data : 21/10/2013 03:42

Serbatoio : ST306

Materiale : LPG MISCELA

Specifica : ACC VIATERRA _INTERMEDIA

TESTS		MIN	MAX	RESULTS	TESTS METHODS
Numero di ottano MON		89,0		89,2	EN 589 (ANNEX B)
Dieni (1,3-butadiene)	mole%		0,5	0,0	EN 27941
Solfuro di idrogeno				Negativo	EN ISO 8819
Contenuto di Zolfo	mg/Kg		50	24	ASTM D 6667
Corrosione su rame (1h a 37,8 deg C)	rating			1A	EN ISO 6251
Residuo oleoso GPL	mg/Kg		60	31	EN 15471
Tensione di vapore a 40 deg C	kPa		1550	798	EN ISO 8973
Temperatura con TVR min 150 kPa	deg C		10	<0	EN ISO 8973
Contenuto di acqua				PASS	EN 15469
Odore				SEE NOTE	EN 589 (ANNEX A)
Densita' (a 15 deg C)	Kg/l		0,565	0,554	ISO 8973
Distillazione: 95% (V/V) evaporato a	deg C		1	1	ASTM D 1837
Residuo sull'evaporato a 20 deg C	ml			Absent	ASTM D 2158
Potere calorifico netto	Kcal/Kg	10800		10963	EN 27941
Composizione: C2	mole%		3,0	0,2	EN 27941
Composizione: C3	mole%	20,0		47,5	EN 27941
Composizione: C4	mole%			52,3	EN 27941
Composizione: idrocarburi C5 +	mole%		2,0	0,0	EN 27941
Olefine	mole%		30,0	25,2	EN 27941
1,3-butadiene	% (m/m)		0,1	0,0	EN 27941

SARLUX Srl
Il tecnico
di programmazione
FABRIZIO SAIU